

## Ročný protokol emisných hodnôt pre RP za :

2015

Palivo		Bez TAP					Spoluspaľovanie TAP						
ZL	SPH - 30 min	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL	NH <sub>3</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL	TOC	HCL	NH <sub>3</sub>
EL	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	-	1300	400	50	50	-	800	50	30	30	10	50
I	[%EL]	10	20	20	30	40	10	20	20	30	30	40	40
N SPH > 2 EL+I		-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
N PDH > EL+I		-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
mesiace s % < 95% (%SPH < 1.2EL+I)			V,		IX,		-	-	-	-	-	-	-
N F PDH		1	1	1	1	4	3	3	3	2	3	6	4
% (F) z N <sub>stabil</sub> (<5%) / Účinnosť AMS		1,23 / 98,77	1,23 / 98,77	1,23 / 98,77	0,25 / 99,75	0,74 / 99,26	2,17 / 97,83	2,17 / 97,83	2,17 / 97,83	0,44 / 99,56	2,18 / 97,82	2,17 / 97,83	2,17 / 97,83
N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt)		5 / 18	5 / 18	5 / 18	1 / 4	3 / 16	137 / 278	137 / 278	137 / 278	28 / 36	138 / 393	137 / 278	137 / 278
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL [mg/m <sub>ns</sub> <sup>3</sup> ]		30,1	721,6	0,1	8,5	13,6	43,5	494,1	0,1	6,9	4,2	1,7	12,7
množstvo ZL ≤ EL [kg]		1 780,2	40 797,5	4,7	466,4	658,4	50 120,3	569 038,7	114,3	7 906,6	4 845,4	1 975,1	14 605,1
Q Spalin ≤ EL [tis. m <sup>3</sup> ]		59 128	56 540	59 128	54 677	48 502	1 151 614	1 151 614	1 151 614	1 151 614	1 151 614	1 151 614	1 151 614
c - priem. hm. koncent. ZL > EL [mg/m <sub>ns</sub> <sup>3</sup> ]		0,0	910,8	0,0	16,6	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL [kg]		0,0	2 357,0	0,0	74,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL [tis. m <sup>3</sup> ]		0	2 588	0	4 451	0	-	0	0	0	0	0	0

Počet hodín za rok: 3361,5						Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm <sup>3</sup> ]					Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm <sup>3</sup> ]						
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Odst	Meranie bez TAP					Meranie so spoluspaľovaním TAP						
Deň	-	'''	N	Q	Z	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL	NH <sub>3</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL	TOC	HCL	NH <sub>3</sub>
1-15	1223	13/163	0,	89,	0,	36,5	893,7	0,2	16,2		27,2	571,5	0,1	1,9	4,4	2,5	3,3
2-15	668	41/350	0,	285,	0,	22,6	837,5	0,0	11,9		19,9	589,7	0,0	14,7	4,0	1,9	1,7
3-15	1421	7/38	0,	22,	0,	21,3	1 217,2	0,0	0,9	4,5	19,8	725,4	0,0	1,7	4,1	3,3	7,2
4-15	215	35/848	0,	339,	0,	28,2	964,0	0,0	5,4	2,8	23,3	611,4	0,0	4,5	3,9	1,7	3,3
5-15	746	20/538	0,	184,	0,	30,3	892,6	0,1	3,4	2,6	35,6	534,7	0,2	3,4	4,5	2,4	3,2
6-15	817	23/433	0,	167,	0,	44,1	820,5	0,2	6,6	8,6	40,1	561,5	0,2	4,0	6,0	3,4	5,3
7-15	418	42/727	0,	301,	0,	60,3	765,7	0,9	5,1	7,6	45,3	598,7	0,2	6,1	7,8	3,3	7,3
8-15	68	70/1 039	0,	311,	0,	40,8	663,1	0,1	6,8	2,0	59,9	517,4	0,0	4,5	3,5	1,2	2,6
9-15	498	37/678	0,	227,	0,	50,3	673,7	0,0	8,7	1,8	102,6	421,4	0,1	5,2	2,9	1,5	2,3
10-15	302	110/753	0,	323,	0,	25,0	593,1	0,0	9,3	2,5	23,5	433,5	0,0	8,3	3,5	1,6	2,3
11-15	992	4/309	0,	135,	0,	10,2	461,8	0,0	10,0	0,0	19,0	521,5	0,0	10,1	3,9	1,6	2,2
12-15	870	3/442	0,	173,	0,	34,6	846,4	0,0	2,8	0,0	29,0	573,0	0,0	6,9	4,2	1,7	2,0
<b>SUMA</b>	<b>8238</b>	<b>405/6 318</b>	<b>0,</b>	<b>2556,</b>	<b>0,</b>	<b>33,7</b>	<b>802,4</b>	<b>0,1</b>	<b>7,3</b>	<b>3,2</b>	<b>37,1</b>	<b>555,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>

## Meranie bez TAP

EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	žiadna SPH neprekročí hodnotu 2*EL+I
	žiadna PDH neprekročí hodnotu EL+I
	najmenej 95% zo všetkých SPH za kalend. mesiac neprekročí 1,2 EL+I

## Meranie s TAP

EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	žiadna PDH neprekročí hodnotu EL
------------------------------------	----------------------------------